



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI
APARATUR SIPIL NEGARA

Jalan Kiara Payung Km. 4,7, Jatinangor, Kabupaten sumedang
Telp. (022) 7790048. Fax. (022) 7790055, Website : www.bandung.lan.go.id

BERITA ACARA PEMBERIAN PENJELASAN

Nomor: 422/PLB.1.1.1.2/PBJ.01

Pada hari ini Senin tanggal Empat bulan September tahun Dua ribu dua puluh tiga (04-09-2023) telah dilakukan penjelasan pekerjaan dan dituangkan ke dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan sebagai berikut :

Kode Tender : 38664011
Nama Tender : Pekerjaan Konstruksi Pematangan Lahan Dan Dinding
Penahan Tanah Kantor Puslatbang PKASN
Nilai Total HPS : Rp. 1.009.801.000 (Satu Milyar Sembilan Juta Delapan Ratus Satu Ribu rupiah)
Metode Pengadaan : Tender - Pascakualifikasi Satu File
Metode Evaluasi : Harga Terendah Sistem Gugur

Penjelasan pekerjaan sesuai dengan jadwal dimulai pukul 09.00 WIB s.d. 11.00 WIB. Sampai dengan selesai waktu penjelasan pekerjaan, terdapat 9 (sembilan) pertanyaan dari peserta tender yang telah dijawab oleh Pokja Pemilihan dengan uraian sebagai berikut:

Kode Tender : 38664011

Nama Paket : Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pematangan Lahan Dan Dinding
Penahan Tanah Kantor Puslatbang PKASN

Sisa Waktu : 0 hari / 0 jam / 0 menit

Bab 4 September 2023 09:11

- R 820869011

Melihat Judul dan isi dari Bill Of Quantity untuk Pekerjaan ini yaitu Pekerjaan Konstruksi Pematangan Lahan Dan Dinding Penahan Tanah, seharusnya pekerjaan ini menggunakan SBU Pekerjaan Penyiapan Dan Pematangan Tanah/Lokasi (SP 003) KBLI 43120 Tahun 2015 atau Penyiapan Lahan Konstruksi (PL 003) KBLI 43120 Tahun 2020, mengapa disyaratkan SBU Bangunan Sipil Jalan yang jelas-jelas dalam BOQ bukan pekerjaan jalan, mohon Pokja dikordinasikan kembali dengan pihak Perencana dan PPK, minimal kalau pun tidak dirubah untuk syarat SBU, paling tidak kami perusahaan Spesialis dibidang tersebut diperbolehkan untuk mengikuti Tender Pekerjaan ini.....terima kasih.

Jawab

Paket pekerjaan ini meliputi pematangan lahan dan dinding penahan tanah dari material batu belah/kali yang akan dilaksanakan di area jalan, dan keliling lahan dimana lingkup pekerjaan tersebut merupakan bagian dari konstruksi bangunan gedung dan SBU yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan sudah sesuai dengan lingkup pekerjaan yang dilaksanakan yaitu Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil, serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan KBLI 42101 Konstruksi Bangunan Sipil Jalan subkualifikasi BS001 atau KBLI 42919 Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl subkualifikasi BS017 hal ini berdasarkan kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021

Bab 4 September 2023 09:25

- R 820806011

Selamat pagi panitia

1. Kenapa d persyaratkan SBU jalan?? Yg notabene pekerjaan ini turap Mohon penjelasannya..trims
2. apakah kami bisa menawarkan peralatan utk exca PC 200 BUCKET 0,93 M3?
3. apakah melampirkan SILO jg utk excavator?

Jawab

1. Paket pekerjaan ini meliputi pematangan lahan dan dinding penahan tanah dari material batu belah/kali yang akan dilaksanakan di area jalan, dan keliling lahan dimana lingkup pekerjaan tersebut merupakan bagian dari konstruksi bangunan gedung dan SBU yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan sudah sesuai dengan lingkup pekerjaan yang dilaksanakan yaitu Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil, serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan KBLI 42101 Konstruksi Bangunan Sipil Jalan subkualifikasi BS001 atau KBLI 42919 Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl subkualifikasi BS017 hal ini berdasarkan kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021.
2. Untuk kapasitas peralatan excavator sesuai dengan yang disyaratkan dalam dokumen pemilihan adalah **minimal PC 50** sehingga apabila penyedia menawarkan kapasitas peralatan excavator yang lebih tinggi dari PC 50 diperbolehkan.
3. Untuk peralatan excavator tidak perlu melampirkan SILO (Surat Ijin Layak Operasi).

Bab 4 September 2023 09:29

- R 820806011

Utk personil ,knp memakai pelaksana lapangan pekerjaan gedung? Jelas tidak nyambung..tlong d koreksi..trims

Jawab

Untuk persyaratan SKT personil sebagaimana yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan.

Bab 4 September 2023 09:36

- R 820612011
untuk beton mixer kavasitas 1 m3, mohon dipertimbangkan karena kavasitas tersebut jarang ditemui dilapangan, kavasitas yang banyak tersedia 0,5 m3

TERIMAKASIH

Jawab

Untuk peralatan mixer beton sesuai dengan yang disyaratkan dalam dokumen pemilihan adalah kapasitas minimal 1 m3 dengan jumlah 1 (satu) unit. Apabila penyedia menawarkan mixer beton dengan kapasitas 0,5 m3 diperbolehkan, namun jumlah peralatan yang ditawarkan harus ditambah yaitu sebanyak 2 (dua) unit. Karena total keseluruhan dari kapasitas alat mixer beton yang ditawarkan sesuai dengan dokumen pemilihan adalah minimal 1 m3.

LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) - Bab F. PERSYARATAN TEKNIS 4 September 2023 10:05

- R 820628011
Kepada Pokja Yang Terhormat :
Ijin bertanya,
 1. Untuk Kapasitas Peralatan Utama apakah bisa menggunakan kapasitas melebihi yang tercantum di dalam dokumen pemilihan?
 2. Untuk Personel Jabatan Pelaksana Bangunan Gedung, Apakah bisa menggunakan SKK Gedung terbaru Jenjang 4/5/6?
 3. Apakah di berlakukan Perhitungan TKDN?

Jawab

1. Persyaratan peralatan utama sesuai dengan yang disyaratkan pada dokumen pemilihan.
2. Untuk tenaga Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung boleh menggunakan SKK Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung jenjang 6.
3. Dalam pekerjaan ini tidak dilakukan perhitungan TKDN.

pemilihan - Bab.V 4 September 2023 10:40

- R 820978011

Slamet Pagi Bpk/Ibu Pokja, kami mau tanya untuk NIB 41019 dengan SBU BG 009 Syarat yg di Gunakan nya ya ?

Jawab

Untuk persyaratan SBU sebagaimana yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan.

Bab 4 September 2023 10:47

- R 820965011

apakah dalam pelelangan ini SBU yang masih pakai SI 003 yang masih berlaku boleh mengikuti pelelangan ini

Jawab

Untuk persyaratan SBU sebagaimana yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan.

pemilihan - Bab IV 4 September 2023 10:47

- R 820978011

untuk Peralatan Beton Mixer yang 1 m3 apakah bisa pakai yang 0,35 m3 atau yg lebih tinggi vol nya dari yg dipersyaratkan

Untuk Exavator yg diperlukan PC berapa. ? ,karena lokasi nya tersebut sepengetahuan kami dataran tinggi.

Jawab

1. Untuk peralatan mixer beton sesuai dengan yang disyaratkan dalam dokumen pemilihan adalah kapasitas minimal 1 m3 dengan jumlah 1 (satu) unit. Apabila penyedia menawarkan mixer beton dengan kapasitas 0,35 m3 diperbolehkan, namun jumlah peralatan yang ditawarkan harus ditambah yaitu sebanyak 3 (tiga) unit. Karena total keseluruhan dari kapasitas alat mixer beton yang ditawarkan sesuai dengan dokumen pemilihan adalah minimal 1 m3.
2. Untuk persyaratan peralatan excavator sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan.

Bab 4 September 2023 10:52

- R 820965011

Mohon diupload ulang bq nya karena sulit dibuka terkunci atau diminta pasword

Jawab

Formulir RAB excel tidak terkunci/dipassword karena Pokja sudah bisa mencoba untuk mendownload dan membuka formulir RAB excel yang telah diupload. Penyedia bisa mencoba ulang kembali untuk mendownload.

Sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumedang, 04 September 2023

Kelompok Kerja Pemilihan Pekerjaan Konstruksi
Pematangan Lahan Dan Dinding Penahan Tanah
Kantor Puslatbang PKASN

Ttd.